

**Technischer Bericht**

Eidg. Starkstrominspektorat

- Anlage:** Provisorische Trafostation BSV 70.1
- ESTI-Nr:** N-xxx'xxx
- Allgemeines:** Seit dem 01. Februar 2001 ist die vom Bundesrat am 23. Dezember 1999 beschlossene Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) in Kraft. Die Verordnung stützt sich auf das Umweltschutzgesetz (Oktober 1983) und das Raumplanungsgesetz (Juni 1997) ab.
- Der Geltungsbereich ist in Artikel 2 geregelt und betrifft auch ortsfeste Anlagen von elektrischen Netzbetreibern und Elektrizitätswerken, welche im Frequenzbereich von 0 bis 300 GHz betrieben werden (Trafostationen, Freileitungen, Kabel- und Verteilanlagen).
- Zweck und Grenzwerte** Die Verordnung soll Menschen vor schädlicher oder lästiger nichtionisierender Strahlung schützen
- Nach NISV darf an Orten mit empfindlicher Nutzung der so genannte **Anlagegrenzwert (AGW)** von 1  $\mu\text{T}$  nicht überschritten werden.
- Ferner muss überall dort, wo Menschen sich aufhalten können, der so genannte **Immissionsgrenzwert (IGW)** bei 50 Hz von 100  $\mu\text{T}$  eingehalten sein.
- Die AGW und IGW müssen eingehalten sein:  
20 cm ab Boden und Wände sowie bis 2 m über Boden
- Ergebnis:** 1 $\mu\text{T}$ -Isolinie:  
Grundriss, stärkstes Feld bei 1.10 m Z-Achse:      Stärkstes Feld Schnitt A-A:  
- ab Fassade A,    1.50 m                                      - ab OK Decke,    1.70 m  
- ab Fassade B,    2.25 m                                      - ab Fassade B,    2.25 m  
- ab Fassade C,    1.25 m                                      - ab Fassade D,    1.35 m  
- ab Fassade D,    1.35 m
- Die Berechnungen haben ergeben, dass der Anlagen- und Immissionsgrenzwert eingehalten wird.**
- Massnahmen:** Zurzeit sind keine Massnahmen notwendig. Der Anlagegrenzwert (AGW) ist bei jedem Standort separat zu beurteilen.
- Beilagen:** Grafische Auswertung des Feldes mit Grund- und Seitenriss.

Sachbearbeiter: N. Todorovic


Niederurnen, 19. Dezember 2018    IBG B. Graf AG, Engineering




IBG B. Graf AG Engineering  
Eternitstrasse 3a  
8867 Niederurnen

**Auswertung Berechnungsprogramm (AGW: 1 µT)**

**Grundriss (1.10 m Z-Achse)**




**Querschnitt A-A**



Auswertung Berechnungsprogramm (IGW: 100  $\mu$ T)

**Grundriss (1.10 m Z-Achse)**



**Querschnitt A-A**

